



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ГЗОЦМ «ГАЙСКАЯ МЕДЬ»

462635, Россия, Оренбургская Обл.,
г.о. Гайский, г. Гай, Технологический пр-д,
18, этаж 3, помещ. 311

ОГРН 1215600001968 | ИНН 5604033209
КПП 560401001

Исх. 04-04-01/243 от «25» 12 2023 г.

[О направлении зимних контрольных замеров]

*И.о. Главного инженера
Восточного ПО филиала
ПАО «Россети Волга» -
«Оренбургэнерго»
Маслову А.А.*

Уважаемый Алексей Александрович!

В ответ на Ваше письмо № 73/10/23 от 11.12.2023 г., направляем Вам результаты контрольных почасовых замеров параметров электрических режимов на подстанции «ЦРЛ» с 00-00 до 24-00 часов 20 декабря 2023 года.

Главный электрик

К.Р. Искандаров

Сводная ведомость контрольных замеров
20 декабря 2023 г. ЦРП

Приложение 1
к письму

Наименование	Ед. изм.	Часы суток																									
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
У	ТСШ - 110 КВ																										
	ЗСШ - 110 КВ																										
	Тек. - 35 КВ																										
Тр-тор № 1 25 МВА	Тек. 10/6 КВ	10,20	10,15	10,18	10,18	10,20	10,09	10,03	10,21	10,14	9,97	10,04	10,12	10,06	10,05	9,93	10,05	10,07	10,08	10,00	10,03	10,21	10,12	10,12	10,13	10,17	10,15
	Зтек. 10/6 КВ	10,17	10,12	10,12	10,09	10,11	10,04	9,95	10,17	10,13	9,89	9,97	10,08	10,04	9,90	9,93	10,00	10,00	9,93	9,87	10,00	10,12	10,04	10,11	10,12	10,07	
	110 ЛА																										
Тр-тор № 2 25 МВА	35 ЛА	46,85	47,35	57,70	87,85	86,10	59,50	90,00	52,25	41,85	154,40	50,05	41,60	41,70	45,10	122,25	30,75	94,50	35,50	42,95	34,70	95,45	94,20	28,35	38,10	42,00	
	10/6 П.МВТ																										
	35 П.МВТ	2,811	2,820	2,795	2,430	2,452	2,800	2,420	2,381	2,508	1,956	1,825	2,048	2,416	2,021	2,275	2,248	1,479	2,379	2,193	2,421	1,723	1,780	2,574	2,669	2,409	
Ступень РПН (ПБВ)	10/6 О.Мвар																										
	35 О.Мвар	0,184	0,156	0,364	0,944	0,929	0,373	0,963	0,523	0,440	1,739	0,053	0,055	0,466	0,129	1,397	0,114	0,721	0,072	0,331	0,003	0,718	0,730	0,185	0,260	0,398	
	110 ЛА																										
Ступень РПН (ПБВ) Т1	10/6 ЛА	108,9	101,0	80,3	84,1	67,7	75,9	65,5	77,0	100,0	271,0	174,1	141,9	149,9	244,2	180,4	136,2	302,0	167,4	225,6	161,3	159,9	176,7	175,6	178,1	171,9	
	110 П.МВТ																										
	35 П.МВТ	1,617	1,447	1,233	1,276	0,784	0,976	0,897	1,075	1,316	2,258	2,377	2,262	2,156	2,31	2,000	1,823	3,121	2,496	3,005	2,342	2,395	2,760	2,665	2,715	2,583	
Ступень РПН (ПБВ) Т2	10/6 О.Мвар																										
	35 О.Мвар	1,284	1,232	0,808	0,888	0,908	0,917	0,76	0,947	1,153	4,214	2,13	1,456	1,684	3,585	2,333	1,679	4,33	1,68	2,688	1,514	1,433	1,317	1,523	1,513	1,492	
	110 О.Мвар																										
Замер провал		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	

Примечание: "+" - направление потока к шинам, "-" - от шин.

Ответственный за замеры:

Искандаров К.Р.